



438

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO ATTIVITA' E NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE



E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI



VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente **NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;**

VISTA l'istanza presentata dalla ditta **STILNOVA POOL EDIL S.r.l.**, sita in Via Canaletto 22/C - 41030 - Bastiglia (MO), intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata **GALASSIA** avente classe di resistenza al fuoco REI 60, tipo **METALLICA** con dimensioni 990 x 2055 mm. **AD UN'ANTA PREVERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE;**

VISTI il certificato di prova n° **CSI0509RF**, emesso il 21/04/95 da **CSI S.p.a.** - VIALE LOMBARDIA 20 - 20021 - BOLLATE (MI), nonche' i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **MO082REI060P002** il prototipo della porta denominata **GALASSIA**, avente classe di resistenza al fuoco **REI 60**, tipo **METALLICA CON DIMENSIONI 990 x 2055 mm. AD UN'ANTA PREVERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE**, prodotta dalla ditta **STILNOVA POOL EDIL S.r.l.** sita in Via Canaletto 22/C - 41030 - Bastiglia (MO) e se ne **AUTORIZZA** la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformita', afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, **27 GIU. 1996**

Fasc.4101/140/80

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)

**N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA**